

LED Wall Pack TWX



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 120-347V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277, 120-347V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90 °C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 à 277 V, 120 à 347 V, pour un circuit protégé de 50 à 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90 °C.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

SUITABLE FOR WET LOCATIONS.

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.


Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.

INSIDE THE BOX



(1) Fixture



(1) EVA Gasket

LED Wall Pack TWX


INSTALLATION/INSTALACIÓN

Disconnect the power before installation. Exploded view of completed assembly with component call out. 1, 2, 3, etc.

Desconecte la alimentación antes de la instalación. Vista de despiece del conjunto completo con indicación de componentes. 1, 2, 3, etc

Débranchez l'alimentation avant l'installation. Vue en éclaté de l'assemblage complet, avec le nom des composants. 1, 2, 3, etc.

1




Remove (2)M4*20 inner hexagon screws and open the fixture.

Quite los (2) tornillos hexagonales internos M4*20 y abra el dispositivo

Retirez (2) vis hexagonales intérieures M4*20 et ouvrez le luminaire

2




Separate A from B.

Separa A de B

Séparez A de B

3




Prepare the back plate for mounting by drilling or knocking out the appropriate hole.

Prepare la placa posterior para el montaje taladrando o golpeando el orificio correspondiente

Préparez la plaque arrière pour le montage en perçant ou en perçant le trou approprié

4




Glue this part, align it with the mounting position. Pass the input wire through the gasket and the hole of part B, and fix the housing on the wall or junction box with screws (supplied by others).

Pegue esta parte, alinéela con la posición de montaje. Pase el cable de entrada a través de la junta y el orificio de la parte B, y fije la carcasa en la pared o caja de conexiones con tornillos (suministrados por otros)

Collez cette pièce, alignez-la avec la position de montage. Passez le fil d'entrée à travers le joint et le trou de la pièce B, et fixez le boîtier au mur ou à la boîte de jonction avec des vis (fournies par d'autres)

LED Wall Pack TWX

Optional installation - 1




Drill a hole into the wall and plug in swell plastic buttons.

Perfora un agujero en la pared e introduce botones de plástico hinchados.

Percer un trou dans le mur et mettre des boutons en plastique gonflés.

Optional installation - 2




Drill holes from the housing.

Perforar desde la carcasa.

Forage à partir du boîtier.

Optional installation - 3




Glue the hole location.

Posición adhesiva.

Viscose position.

Optional installation - 4




Use M4*30 screw and M4 gasket to fix the housing on the wall.

La carcasa exterior se fija en la pared con tornillos M4 * 30 y cojines M4.

Le boîtier est fixé au mur avec des vis M4 * 30 et des joints M4.

5



(L)Fire Line	Black	LED Driver 0-10V Dimming
(N)Neiitral Line	White	
(G)Ground Line	Green/Yellow Green	
Dim+	Purple	
Dim-	Pink	
Vaux+(12V+)	Black/White	
Vaux-(12V-)	Blue/White	


Connect wires according to the left wiring diagram.

Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado de la izquierda

Connectez les fils selon le schéma de câblage de gauche

LED Wall Pack TWX

6




Put part A back onto the hinge of part B.

Vuelva a colocar la parte A en la bisagra de la parte B

Remettre la pièce A sur la charnière de la pièce B

7




Check the hinge to properly mount part A onto part B.

Verifique que la bisagra monte correctamente la parte A en la parte B

Vérifiez la charnière pour monter correctement la partie A sur la partie B

8




Close the fixture.

Cierra el aparato

Fermer le luminaire

9



Fix part A and part B with (2)M4*20 hex socket screws.


Fije la parte A y la parte B con (2) tornillos de cabeza hexagonal M4*20

Fixez la partie A et la partie B avec (2) vis à six pans creux M4*20B

LED Wall Pack TWX

Adjust Wattage and Kelvin

1



Remove 1/2" NPT plug, adjust wattage and CCT switch according to your requirement


Retire el enchufe NPT de 1/2", ajuste el vataje y el interruptor CCT de acuerdo con sus requisitos

Retirez la prise 1/2" NPT, ajustez la puissance et le commutateur CCT selon vos besoins

Default Setting:

Configuración predeterminada /Paramètres par défaut:
CCT: 5000K Watts: 60SW(60W) 100SW(100W)

2




Screw back 1/2" NPT plug when finish the adjustment.

Vuelva a atornillar el tapón NPT de 1/2" cuando finalice el ajuste.

Revisser le bouchon 1/2" NPT une fois le réglage terminé.

Photocell Function

1



Unscrew 1/2" NPT transparent photocell.

Switch ON/OFF according to your requirement

Desenrosque la fotocélula transparente NPT de 1/2".

Encender/apagar según sus requisitos


Dévisser la cellule photoélectrique transparente 1/2" NPT.

Allumer/éteindre selon vos besoins

Default Setting:

Configuración predeterminada /Paramètres par défaut:
OFF

2



Screw back 1/2" NPT transparent photocell plug when finish the adjustment.


Vuelva a atornillar el tapón de la fotocélula transparente NPT de 1/2 " cuando finalice el ajuste

Revissez le bouchon de cellule photoélectrique transparent 1/2 " NPT lorsque vous avez terminé le réglage

LED Wall Pack TWX


Emergency driver installation

1




Remove (2)M4*20 inner hexagon screws and open the fixture.
 Quite los (2) tornillos hexagonales internos M4*20 y abra el dispositivo.
 Retirez (2) vis hexagonales intérieures M4 * 20 et ouvrez le luminaire

2



Place the emergency driver and battery into part B, and fix them in the corresponding holes with screws(supplied by others), and connect wires according to the wiring diagram.
 Coloque el controlador de emergencia y la batería en la parte B y fíjelos en los orificios correspondientes con tornillos (suministrados por otros) y conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.
 Placez le pilote d'urgence et la batterie dans la partie B, et fixez-les dans les trous correspondants avec des vis (fournies par d'autres), et connectez les fils selon le schéma de câblage.

3



After installation, secure fixture with (2)M4*20 inner hexagon screws tightly.

Después de la instalación, asegure el accesorio con (2) tornillos hexagonales internos M4*20 firmemente

Après l'installation, fixez fermement le luminaire avec (2) vis hexagonales intérieures M4 * 20

Emergency Battery Backup Wiring Diagram

